

平成19年11月9日

各位

大和ハウス工業株式会社

ニチアス株式会社による軒裏天井材の耐火性能試験結果について

先般、国土交通省およびニチアス株式会社から、同社製品の住宅用軒裏天井材および間仕切の一部について、耐火・準耐火性能に関する認定が不正取得されていたことが判明いたしました。

弊社の鉄骨戸建住宅、および低層の鉄骨賃貸住宅につきましては、取り消し対象製品は使用されておりませんが、弊社木造戸建住宅の一部商品427棟の軒裏天井材に準耐火30分の製品が使用されていたことを確認しております。

当該製品は、認定を不正取得していますが、認定上必要な耐火性能を満足しているとの報告を受け、正式には第三者機関による確認試験が行われるとのことで、その結果を待っておりましたが、その結果、本日、この内386棟につき使用されております軒裏天井材が、必要とされる耐火性能を満たしていない旨、ニチアス株式会社から報告を受けました。

まずは、お客様をはじめ、関係各位に対してご心配、ご迷惑をお掛けしておりますこととお詫び申し上げます。また、弊社としましては、供給者としての責任を果たすため、誠意をもってお客様と個別に協議の上、早急に該当する全件の改修工事を行います。

1. 対応方針

対象物件につきましては、所定の性能を確保するために改修工事を全件実施いたします。改修方法については、誠意を持ってお客様と協議の上、早急に実施してまいります。なお、該当するお客様には、個別に連絡を開始しております。

2. 対象となる物件数

戸建木造住宅 386棟

3. その他

性能確認試験は、現在、三品番を残しており継続中です。その内一品番につき、弊社木造戸建住宅の41棟に該当があることが判明しております。これらにつきましても、試験の結果により必要な処置を行ってまいります。

また、一般建築に採用されている耐火間仕切り壁については、弊社の施工物件に該当がないか、確認中です。

4. お客様 お問い合わせ相談窓口

ダイワハウスお客様センター

フリーダイヤル 0120-810-641 (近畿地区を除く)

0120-88-0345 (近畿地区)

受付時間 午前9時から午後7時まで (日曜祝日を除く)

以上